



**Prezydent Tarnowa**  
Roman Ciepiela

Tarnów, 15 czerwca 2021 r.  
WAB.0124.31.2021.TK

**Pan Jakub Kwaśny**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Tarnowie**

Odpowiadając na pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie znak: KRM.0003.390.2021 z dnia 1 czerwca 2021r. informuję, że sprawę odprowadzenia wód opadowych reguluje § 28 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który stanowi:

§ 28 ust.1. Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

**Ust.2. W przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.**

**W przypadkach określonych w ust. 2 tego paragrafu o wyborze rozwiązania odprowadzenia wód opadowych decyduje projektant.**

Teren przy ul. Mokrej nie jest terenem zalewowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne.

Otrzymują:  
1 x Adresat  
1 x Wydział Organizacyjny UMT  
1 x Kancelaria Rady Miejskiej w Tarnowie  
1 x a/a



**Prezydent Tarnowa**  
Roman Ciepiela