



ROMAN CIEPIELA
PREZYDENT TARNOWA

Tarnów, dn.30.12.2021 r.
WIM.0003.53.2021

Pan Jakub Kwaśny
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie

W odpowiedzi na Pana pismo nr KRM.0003.478.2021 z dnia 20.12.2021 r. dot. prośby o pilną interwencję w sprawie oderwanego fragmentu elewacji w budynku placówki Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia „Siódemka”, zgłoszonej podczas LVII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 16.12.2021 r., uprzejmie informuję, iż przedstawiciele Wydziału Infrastruktury Miejskiej w dniu 29.12.2021 r. spotkali się na miejscu z Dyrektorem placówki w celu weryfikacji aktualnego stanu elewacji. Potwierdzamy, iż stan elewacji jest zły szczególnie gzymsów, w których występuje wiele elementów „odparzonych” na wskutek zamoknień, do których dochodziło przed remontem dachu. Kompleksowo problem można rozwiązać poprzez opracowanie dokumentacji i wykonanie remontu elewacji, natomiast doraźnie poprzez usunięcie przy pomocy zwyżki (odkucie luźnych i słabo przylegających elementów tynku). Na tym spotkaniu ustalono, iż Dyrektor jednostki wystąpi z wnioskiem o zabezpieczenie środków na ten cel.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a